

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
**Быстрянская средняя
общеобразовательная школа № 15
(МБОУ Быстрянская СОШ №15)**

662610, Россия, Красноярский край,
Минусинский район, д.Быстрая, ул.Кирова, 25 «а»
Тел. 8 (39132) 23-032
E-mail: bistraya15@mail.ru

ОКПО 50327893 ОГРН 1022401539566
ИНН/КПП 2455015597/245501001

Исх.№ 316 от « 10 » 12 2021 г.

Врио начальника
ОНДиПР по городу Минусинску
и Минусинскому району УНДПР
ГУ МЧС России по
Красноярскому краю
Капитану внутренней службы
О.И. Сосиной

Уважаемая Оксана Игоревна!

В ответ на предписания "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» ОНД и ПР по г. Минусинску и Минусинскому району № 73/1/1-2 от 06 октября 2020 года сообщаем следующее:

1. Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ Быстрянской СОШ № 15 введена в эксплуатацию 15 августа 2004 года, что является предельным состоянием ее эксплуатации, предусмотренной заводом-изготовителем оборудования. Срок устранения нарушения – 01.12.2021 г.

2. Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ Быстрянской СОШ № 15 введена в эксплуатацию 07 августа 2008 года, что является предельным состоянием ее эксплуатации, предусмотренной заводом-изготовителем оборудования. Срок устранения нарушения – 01.12.2021 г.

В 2021 году проведена плановая проверка Детского сада, выдано предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (дошкольная ступень) № 112 от 13 октября 2021 года – перенесен срок устранения нарушения 01.08.2022.

3. МБОУ Быстрянской СОШ № 15 неоднократно подавались заявки в Управление образования администрации Минусинского района о выделении денежных средств на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и проведение госэкспертизы.

Директор



В.В. Кулешова