

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«04» декабря 2024 г., 24240061000216528616  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«23» декабря 2024 г., № 2412/241-24/693/ПВПР**

(дата составления предписания)

**край Красноярский, г Минусинск, ул Обороны, Дом 2, 83913251539, e-mail: ondminusinsk@24.mchs.gov.ru**

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: с 09:30 до 10:30 23.12.2024, учетный номер 24240061000216528616.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

**1. край Красноярский, р-н Минусинский, д Быстрая, ул Кирова, Дом 14**

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЫСТРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15, ИНН 2455015597, адрес юридического лица: 662610, КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ, МИНУСИНСКИЙ, 2 НОВОТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д БЫСТРАЯ, УЛ КИРОВА, Д. 25А**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель объекта не обеспечил проведение ежегодных испытаний системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара до их замены в установленном порядке, которые согласно акту приема в эксплуатацию автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения эвакуации людей при пожаре № б/н от 07.08.2008, введены в эксплуатацию с 04.08.2008, что является предельным состоянием ее эксплуатации, предусмотренной заводом-изготовителем оборудования.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

**Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'**

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

**07.12.2025**

2. Системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, согласно акту приема в эксплуатацию автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения эвакуации людей при пожаре № б/н от 07.08.2008, введены в эксплуатацию с 04.08.2008, что является предельным состоянием ее эксплуатации, предусмотренной заводом-изготовителем оборудования, в нарушение п. 5.1.7 "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" согласно которого, при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения

системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона


**Срок устранения нарушения:**

07.12.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Доронина Регина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Доронина Регина Юрьевна, e-mail: doroninaryu@24.mchs.gov.ru, телефон: +73913251539

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

