



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 4239

г. Минусинск

«23» марта 2023

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Смирновой Ириной Алексеевной при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Быстрианская средняя общеобразовательная школа №15 (сокращенное наименование МБОУ Быстрианская СОШ №15), юридический адрес: 662610, Красноярский край, Минусинский район, деревня Быстрая, ул. Кирова, д. 25А, ИНН 2455015597, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В помещениях приемных младшей и старшей групп детского сада МБОУ «Быстрианская СОШ № 15» используется мебель (шкафчики для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками) покрытие которых имеет дефекты и повреждения, не устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3, п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На территории детского сада МБОУ Быстрианская СОШ № 15 оборудован теновой навес для младшей группы общей площадью 15 кв.м. при нормативе не менее 20 м.кв., что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На территории детского сада МБОУ Быстрианская СОШ № 15 не оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием под емкости (бочки 200 литров) для золошлаковых отходов от сжигания угля в собственной котельной, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В помещениях школы МБОУ Быстрянская СОШ № 15 (кабинеты начальных классов, кабинет географии, кабинет 10 класса, библиотека, обеденный зал, пищеблок, кабинет 8 класса, кабинет русского языка, актовый зал) конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (окна с дефектами рамы оклеены клейкой лентой для дополнительной теплоизоляции, фрамуги на окнах не функционируют) что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п.п. п. 2.2.3, 2.4.3, 2.4.9, 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. Срок устранения нарушений: 28.08.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Быстрянская СОШ №15, юридический адрес: 662610, Красноярский край, Минусинский район, деревня Быстрая, ул. Кирова, д. 25А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 29.08.2023г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

С предписанием ознакомлен(а) « 23 »

Курашова

(подпись)

Курашова

(инициалы и фамилия)