

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond\_minus@mail.ru

**Предписание № 73/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**муниципального бюджетного образовательного учреждения Быстрянская СОШ №15**  
**(далее МБОУ Быстрянская СОШ №15)**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от 03 сентября 2020 № 73, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 09 ”	<u>сентября</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>18</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>4</u>
“ 11 ”	<u>сентября</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>10</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>13</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>3</u>
“ 16 ”	<u>сентября</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>18</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>4</u>
“ 23 ”	<u>сентября</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>10</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>13</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>3</u>
“ 05 ”	<u>октября</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>10</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>13</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>2</u>
“ 06 ”	<u>октября</u>	<u>20 20</u>	г. с	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>16</u>	час.	<u>00</u>	мин.	Продолжительность	<u>2</u>

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Дорошенко Александром Викторовичем, здания и помещений, документов МБОУ Быстрянская СОШ №15 расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, д. 25 «А» и МБОУ Быстрянская СОШ №15 (дошкольная ступень) расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, д. 14.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
73/1/1	Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ Быстрянская СОШ №15 введена в эксплуатацию 15 августа 2004 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной	<b>п.2, ч.1, ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	01.12.2021

заводом-изготовителем оборудования.

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

**п. 61 (ППР в РФ)** Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

**п. 63 (ППР в РФ)** Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

На основании **п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010** «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.

**п. 1.10 (РД 009-02-96)** После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики,

		<p>проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p><b>п. 2.15 (Паспотр ИП 212-41М)</b></p>	
73/1/2	<p>Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре в здании дошкольной ступени МБОУ Быстрянская СОШ №15 введена в эксплуатацию 07 августа 2008 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной заводом-изготовителем оборудования.</p>	<p><b>п.2, ч.1, ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b></p> <p>Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>п. 61 (ППР в РФ)</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p><b>п. 63 (ППР в РФ)</b> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления</p>	01.12.2021

	<p>эвакуацией).</p> <p>На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p>п. 1.10 (РД 009-02-96) После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</p>	
--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)
3.	Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт РД 009-02-96 Москва 1996 г.
4.	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска  
и Минусинского района по пожарному надзору Дорошенко А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)  
«06» октября 2020 год



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
Директор МБОУ Быстрянская СОШ №15 Кулешова В.В.  
(должность, фамилия, инициалы)  
«06» октября 2020 год

*(Handwritten signature)*  
(подпись)